

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«РЕЕСТР СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СИСТЕМ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/М01205

Срок действия с 28.07.2022 по 27.07.2025

№ 000233

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021

Орган по сертификации ООО «АЛЬФА-СЕРТИФИКАТ» Адрес: Россия, Республика Татарстан, 423800, г. Набережные Челны, ул. Раиса Беляева, дом 18, 2 этаж, офис 205. Телефон +7 (804) 333-28-18 Адрес электронной почты oc@alfa-sert.ru

ПРОДУКЦИЯ Датчики температуры КТХА Ех, КТХК Ех, КТНН Ех, КТЖК Ех, КТМК Ех, ТСМТ Ех, ТСПТ Ех и преобразователи ИПП Ех в комплекте с преобразователями измерительными серии NCS, модели: NCS-TT105 (модификации Н, F, P), NCS-TT106 (модификации Н, F, P, M, H-R, H-R1), NCS-TT108 и преобразователями измерительными серии PR, модели: PR 5335, PR 6335, PR 5337, PR6337, PR5437, PR 6437, PR 5435, PR 7501.

КОД ОК

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012

Уровень Полноты Безопасности 2 (SIL2), при ОАС (HFT) = 0
Уровень Полноты Безопасности 3 (SIL3), при ОАС (HFT) = 1

КОД ТН ВЭД
9025 90 000 8

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «ТЕСЕЙ». ОГРН: 1024000946639, ИНН: 4025016433, КПП: 402501001. Адрес: 249034, РОССИЯ, область Калужская, город Обнинск, проспект Ленина, дом 144, офис 72, адрес места осуществления деятельности: 249100, РОССИЯ, Калужская область, Жуковский район, МОСП деревня Верховье, площадка № 2, участок № 1 телефон: +7 (484) 399-37-42, адрес электронной почты: zakaz@tesey.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «ТЕСЕЙ». ОГРН: 1024000946639, ИНН: 4025016433, КПП: 402501001. Адрес: 249034, РОССИЯ, область Калужская, город Обнинск, проспект Ленина, дом 144, офис 72, адрес места осуществления деятельности: 249100, РОССИЯ, Калужская область, Жуковский район, МОСП деревня Верховье, площадка № 2, участок № 1 телефон: +7 (484) 399-37-42, адрес электронной почты: zakaz@tesey.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0070-07/2022/Н от 27.07.2022г., выданный Испытательной лабораторией «НОРМА» (ИЛ «НОРМА»), аттестат аккредитации РОСС.RU.040.ИЛ/187 от 09.01.2022 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Н.Н. Разумов
инициалы, фамилия

А.Н. Борисов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации