

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕСЕЙ»

ОКПД 2 26.51.51.110
(ОКП 42 1190)



**ГИЛЬЗЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
И ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ**

**Руководство по эксплуатации
(Инструкция по эксплуатации)**

РЭ 4211-011-10854341-2014

Обнинск 2024



Утверждено: 2014 г.

С изменениями: 13.07.2024

Предприятие-изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ТЕСЕЙ»

249034, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина 144, офис 72

Почтовый адрес:

249037, Россия, Калужская обл., г. Обнинск-7, а/я 7077

тел./факс (48439) 9-37-41, 9-37-42 e-mail: zakaz@tesey.com <http://www.tesey.com>

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа	9
1.1 Назначение изделия.....	9
1.2 Технические характеристики	13
1.3 Маркировка	24
1.4 Упаковка.....	24
2 Использование по назначению	25
2.1 Эксплуатационные ограничения.....	25
2.2 Подготовка изделия к использованию	27
2.3 Использование изделия.....	27
2.4 Действия в экстремальных условиях.....	28
3 Техническое обслуживание	29
4 Транспортирование и хранение.....	30
5 Утилизация	30
6 Гарантии изготовителя	30
Приложение А Перечень ссылочной нормативной документации.....	32
Приложение Б Сведения об использованных полезных моделях.....	34
Приложение В Габаритные размеры гильз защитных	35
Приложение Г Избыточные давления для гильз защитных	45
Приложение Д Справочные значения допустимых скоростей потоков для гильз защитных основных модификаций (при условии полного погружения в среду).....	50
Приложение Е Таблица соответствия основных модификаций гильз защитных	56
Приложение Ж Разрешительные документы на гильзы защитные	58



Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гильз защитных и содержит указания, необходимые для их правильной и безопасной эксплуатации.

Гильзы защитные выпускаются по техническим условиям ТУ 4211-011-10854341-13.

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 032/2013 **RU C-RU.HO03.B.00302/24** выдан 02.07.2024 г. органом по сертификации ООО «Технонефтегаз» (рег. номер RA.RU.11HO03 от 27.04.2016 г.)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящем РЭ, приведен в приложении А.

Перечень использованных изобретений приведен в приложении Б.

К монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию датчиков температуры может быть допущен персонал, ознакомленный с настоящим РЭ и прошедший инструктаж по ТБ.

Таблица соответствия основных модификаций гильз защитных, выпускаемых по ТУ 4211-011-10854341-13 модификациям гильз защитных, выпущенных до 04.03.2013 по ТУ 4211-011-10854341-04, приведена в приложении Е.



Применение гильз защитных на опасных производственных объектах обусловлено следующими требованиями федеральных законов и технических регламентов Таможенного Союза.

На основании пункта «б» статьи 1 Федерального закона от 4 марта 2013 № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»...», в статью 7 Федерального закона от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон №22-ФЗ) внесены изменения, вступившие в силу с 01.01.2014:

1. Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, и формы оценки их соответствия указанным обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

2. Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности...

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), вступившем в силу с 1 февраля 2014 г.:

(п.2.) Настоящий технический регламент распространяется на следующие виды оборудования:

к) элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления;

(п.11.) Безопасность оборудования обеспечивается путем соблюдения при разработке (проектировании), изготовлении (производстве) требований безопасности, изложенных в настоящем разделе и приложении N 2 к настоящему техническому регламенту: «Требования к безопасности оборудования при разработке (проектировании), изготовлении (производстве)»

Выдержки из приложения:

(п.1.) При разработке (проектировании) оборудования рассчитывается его прочность с учетом прогнозируемых нагрузок, которые могут возникнуть в процессе его эксплуатации, транспортировки, перевозки, монтажа и прогнозируемых отклонений от таких нагрузок.

(п.13.) Оценка прочности оборудования основывается на методах расчета или на результатах экспериментальных испытаний без расчета, применяемых в случаях, если произведение значения максимально допустимого рабочего давления и значения вместимости оборудования составляет менее 0,6 МПа • м³ или если произведение значения максимально допустимого рабочего давления и значения номинального диаметра составляет менее 300 МПа • мм.

(п.14.) Для расчета на прочность оборудования применяются следующие методы расчета, которые могут дополнять друг друга:

- а) при помощи формул, приведенных в нормах расчета на прочность оборудования;
- б) на основании численного анализа напряженного состояния;
- в) на основании рассмотрения предельных состояний и механики разрушения.

Далее, в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013:

(п.37.) Оборудование, выпускаемое в обращение на таможенной территории Таможенного союза, подлежит оценке (подтверждению) соответствия требованиям настоящего технического регламента.

(п.38.) Оценка (подтверждение) соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента проводится в форме государственного контроля (надзора) и в форме подтверждения соответствия.

(п.40.) Подтверждение соответствия оборудования требованиям настоящего технического регламента (далее - подтверждение соответствия) осуществляется путем:

а) сертификации аккредитованным органом по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (далее - орган по сертификации);

(п.43.) Сертификация проводится в отношении оборудования 3-й и 4-й категорий.

(п.44.) Единственным документом, подтверждающим соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента, является либо декларация о соответствии, либо сертификат соответствия.

(п.45.) При проведении подтверждения соответствия заявитель формирует комплект документов на оборудование, который включает в себя:

- а) обоснование безопасности; ...
- д) результаты прочностных расчетов ...
- н) иные документы, прямо или косвенно подтверждающие соответствие оборудования требованиям настоящего технического регламента (при наличии).

Гильзы защитные предназначены для защиты от механического и химического воздействия термометрируемой среды на термоэлектрические преобразователи и термопреобразователи сопротивления (далее — термопреобразователи) при их монтаже в сосуды под давлением, на трубопроводы или другие объекты, в том числе относящиеся к категориям 1, 2, 3, 4 в соответствии с классификацией, принятой в ТР ТС 032/2013.

На основании изложенного выше, считаем, что гильзы защитные подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013.



Во исполнение требований регламента ООО «ПК «ТЕСЕЙ» разработало ТУ 4211-011-10854341-13 и взаимосвязанную с ними методику расчета прочности МРП ЮНКЖ-13 «Гильзы защитные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Методика расчета прочности». Указанные документы были представлены в ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» для прохождения экспертизы промышленной безопасности. В ноябре 2013 года методика была согласована и выпущено заключение № ЭПБ 00220302/33-209-2013.

Заключение внесено в реестр заключений ЭПБ Ростехнадзора с обозначением №09-ТУ-00521-2014 и содержит следующий вывод:

«Анализ требований, содержащихся в ТУ 4211-011-10854341-13, показал, что выполненные в соответствии с указанным ТУ гильзы защитные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления отвечают условиям прочности и плотности при статических и динамических воздействиях воздействия потока транспортируемой среды и обеспечивают выполнение относящихся к ним требований промышленной безопасности, содержащихся в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», а также ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», в ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» и в Руководстве по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

Органом по сертификации продукции ООО «Технонефтегаз» была проведена оценка соответствия гильз защитных, выпускаемых по ТУ 4211-011-10854341-13, требованиям ТР ТС 032/2013. В результате, соответствие гильз защитных ЮНКЖ, выпускаемых ООО «ПК «ТЕСЕЙ» по ТУ 4211-011-10854341-13, требованиям **ТР ТС 032/2013** подтверждено, о чем свидетельствует сертификат № ЕАЭС RU C-RU.H003.B.00302/24.



Обращаем Ваше внимание на то, что при разработке конструкций гильз учитывалось множество факторов, таких как физико-химические и технологические характеристики применяемых материалов, особенности технологических процессов, влияющие на эти характеристики, гидродинамические и прочностные параметры конструкции. В частности, возможность резонансных колебаний чехла от вибраций, связанных с турбулентностью потока и отрывом вихрей при его поперечном обтекании. Все эти расчеты легли в основу согласованной ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» методики расчёта прочности гильзы защитных МРП ЮНКЖ-13. В настоящем РЭ приведены примеры расчета допустимых скоростей потоков транспортируемой среды. Поскольку учесть в обобщенных расчетах все факторы невозможно (возможная скорость коррозии гильзы, глубина установки в транспортируемую среду, вылет штуцера температуру эксплуатации плотность среды и т.д.) мы рекомендуем проводить конкретизированные расчёты с учётом индивидуальных факторов. Для проведения таких расчетов Вы можете обратиться к нам с указанием условий эксплуатации и модели гильзы ЮНКЖ.

Гильзы защитные не попадают под действие Технического регламента Таможенного союза **ТР ТС 010/2011** «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. №82 (с изменениями), и не требуют предоставления сертификата соответствия или декларации о соответствии на основании письма № 101-КС/318 от 19.03.2014 от ОАО «ВНИИС».



1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Гильзы защитные предназначены для защиты от механического и химического воздействия термометрируемой среды на термоэлектрические преобразователи и термопреобразователи сопротивления (далее — термопреобразователи) при их монтаже в сосуды под давлением, на трубопроводы или другие объекты, в том числе на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

1.1.2 Монтаж термопреобразователей с применением гильз защитных позволяет значительно продлить срок службы термопреобразователей, а также производить их техническое обслуживание, поверку или ремонт без остановки рабочего процесса, что существенно снижает издержки при выполнении перечисленных работ.

Для обеспечения гарантированного контакта датчика с гильзой рекомендуем устанавливать датчики без монтажных элементов модификаций КТхх 01.02, 01.05, 01.09 и ТСМТ(ТСПТ) 102, 106 и 108 с использованием штуцера монтажного ЮНКЖ 038 или штуцера передвижного ЮНКЖ 031.

1.1.3 Структура условного обозначения гильз защитных при записи в других документах и (или) при заказе.

Гильз защитных модификаций 011:

ЮНКЖ 011 — 20 — С13 — 8 — 120
 1 2 3 4 5 6

№ поля	Структура	Расшифровка
1	код предприятия-изготовителя	—
2	модификация	гильза защитная резьбовая со сварным чехлом
3	условное обозначение монтажной резьбы	M20x1,5
4	условное обозначение материала	10X17H13M2T
5	наружный диаметр рабочей части	8 мм
6	монтажная длина гильзы	120 мм



Гильз защитных ЮНКЖ 012

ЮНКЖ 012 — 14 — C08 — 8 — 160
 1 2 3 4 5 6

№ поля	Структура	Расшифровка
1	код предприятия-изготовителя	—
2	модификация	гильза защитная приварная со сварным чехлом
3	диаметр бобышки под приварку	14 мм
4	условное обозначение материала	08X18H10T
5	наружный диаметр рабочей части	8 мм
6	монтажная длина гильзы	160 мм

Гильз защитных 014; 114; 015; 016; 021; 022; 023; 026

ЮНКЖ 015 — 27 . В . 200 — G1/2 . Н — C10 . S — 20 — 630 / 100
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ поля	Структура	Расшифровка
1	код предприятия-изготовителя	—
2	модификация гильзы	гильза защитная резьбовая со сварным чехлом
3	монтажная резьба	M27x2
4	исполнение по виду уплотнения гильзы на объекте	по ГОСТ 22526
5	номинальное давление	200 кгс/см ²
6	присоединительная резьба термопреобразователя	G1/2 резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357 (M20x1,5 — поле не заполняется)
7	исполнение по виду уплотнения термопреобразователя в гильзе	Н — под неподвижный штуцер (под подвижный штуцер поле не заполняется)
8	материал погружаемой части	сталь 12X18H10T
9	наличие/отсутствие покрытия чехла гильзы	с износостойким и коррозионностойким покрытием Stellite 6 (для гильз без покрытия поле не заполняется)
10	наружный диаметр рабочей части	20 мм
11	монтажная длина устанавливаемого термопреобразователя	630 мм
12	длина покрытия	100 мм (для гильз без покрытия поле не заполняется)



Гильз защитных 017; 018

ЮНКЖ 017 — 55 . А . 800 — G1/2 . Н — C08 — 35 — 500 / 320
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ поля	Структура	Расшифровка
1	код предприятия-изготовителя	—
2	модификация гильзы	гильза защитная приварная с утонённым у рабочего торца цельноточеным чехлом и внешним удлиняющим элементом
3	присоединительный размер	диаметр посадочного места — 55 мм
4	исполнение по виду уплотнения гильзы на объекте	исполнение А типовое
5	номинальное давление	800 кгс/см ²
6	присоединительная резьба термопреобразователя	G1/2 резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357 (M20x1,5 — поле не заполняется)
7	исполнение по виду уплотнения термопреобразователя в гильзе	Н — под неподвижный штуцер (под подвижный штуцер поле не заполняется)
8	материал погружаемой части	сталь 08X18H10T
9	наружный диаметр рабочей части	35 мм
10	монтажная длина устанавливаемого термопреобразователя	500 мм
11	погружная длина	320 мм

Гильз защитных 013; 113; 019; 020; 024; 124; 025

ЮНКЖ 019 — В . 50 . 63 — K1/2 . Н — C13 . S — 35 — 630 / 150
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№ поля	Структура	Расшифровка
1	код предприятия-изготовителя	—
2	модификация	гильза защитная фланцевая со сварным чехлом
3	исполнение уплотнительной поверхности фланца	исполнение В по ГОСТ 33259
4	номинальный диаметр	DN50 (NPS в дюймах для гильз с уплотнительной поверхностью фланцев по ASME B16.5)
5	группа прочности фланца	PN63 – номинальное давление (обозначение класса для гильз с уплотнительной поверхностью фланцев по ASME B16.5)



№ поля	Структура	Расшифровка
6	присоединительная резьба термопреобразователя	<i>K1/2"</i> резьба коническая дюймовая по ГОСТ 6111 (M20x1,5 — поле не заполняется)
7	исполнение по виду уплотнения термопреобразователя в гильзе	<i>H</i> — под неподвижный штуцер (под подвижный штуцер поле не заполняется)
8	материал гильзы	сталь 10X17H13M2T
9	наличие/отсутствие покрытия чехла гильзы	с износостойким и коррозионностойким покрытием Stellite 6 (без покрытия поле не заполняется)
10	наружный диаметр рабочей части	35 мм
11	монтажная длина устанавливаемого термопреобразователя	630 мм
12	длина покрытия	150 мм (для гильз без покрытия поле не заполняется)

1.1.4 В настоящем РЭ применяются следующие термины и определения:

Монтажная длина гильзы защитной — длина части гильзы от внутренней поверхности рабочего торца до места уплотнения термопреобразователя. Монтажная длина гильзы равна длине монтажной части устанавливаемого в неё термопреобразователя.

Чехол гильзы защитной — сварной или цельноточеный элемент гильзы защитной, обеспечивающий защиту термопреобразователя, монтируемого в гильзу защитную, от непосредственного воздействия термометрируемой среды.

Погружаемая длина гильзы защитной — расстояние от рабочего торца до опорной (уплотнительной) поверхности гильзы защитной.

Монтажный элемент — узел крепления гильзы защитной на термометрируемом объекте.



1.2 Технические характеристики

1.2.1 Гильзы защитные изготавливаются следующих модификаций:

ЮНКЖ 011 — гильзы защитные резьбовые со сварным чехлом и винтом для фиксации датчика температуры. Гильзы защитные ЮНКЖ 011-А, ЮНКЖ 011-Б унифицированы для установки датчиков температуры по ГОСТ Р ЕН 1434-2.

ЮНКЖ 012 — гильзы защитные приварные со сварным чехлом и винтом для фиксации датчика температуры.

ЮНКЖ 013 — гильзы защитные с фланцевым или линзовым уплотнением и цельноточеным чехлом.

ЮНКЖ 113 — гильзы защитные с фланцевым или линзовым уплотнением и цельноточеным чехлом с утоненным рабочим участком.

ЮНКЖ 014 — гильзы защитные цилиндрические резьбовые цельноточеные.

ЮНКЖ 114 — гильзы защитные цилиндрические резьбовые цельноточеные с утоненным рабочим участком.

ЮНКЖ 015 — гильзы защитные резьбовые со сварным чехлом.

ЮНКЖ 016 — гильзы защитные конические резьбовые цельноточеные.

ЮНКЖ 017 — гильзы защитные приварные с утоненным у рабочего торца цельноточеным чехлом и внешним удлиняющим элементом.

ЮНКЖ 018 — гильзы защитные приварные с цельноточеным чехлом и внешним удлиняющим элементом.

ЮНКЖ 019 — гильзы защитные фланцевые со сварным чехлом.

ЮНКЖ 020 — гильзы защитные фланцевые с приварным коническим цельноточеным чехлом.

ЮНКЖ 021 — гильзы защитные резьбовые с защитным чехлом из фторопласта.

ЮНКЖ 022 — гильзы защитные резьбовые с керамическим защитным чехлом.

ЮНКЖ 023 — гильзы защитные резьбовые с защитным чехлом из фторопласта, армированным стальной трубой.

ЮНКЖ 024 — гильзы защитные фланцевые с приварным цилиндрическим цельноточеным чехлом.

ЮНКЖ 124 — гильзы защитные фланцевые с приварным цилиндрическим цельноточеным чехлом с утоненным рабочим участком.

ЮНКЖ 025 — гильзы защитные фланцевые конические цельноточеные.

ЮНКЖ 026 — гильзы защитные резьбовые конические цельноточеные.



1.2.2 Гильзы защитные всех модификаций имеют различные исполнения в зависимости от вида крепления гильзы на термометрируемом объекте, вида крепления термопреобразователя, диаметра, длины и материала погружаемой части.

Конструкции гильз защитных в зависимости от модификации приведены в приложении В.

1.2.3 Основные параметры и исполнения гильз защитных приведены в таблицах 1÷5. Допускается изготовление гильз защитных с геометрическими размерами, отличающимися от приведенных в таблицах 1÷5, при условии выполнения индивидуальных прочностных расчетов.

Таблица 1 — Параметры гильз защитных ЮНКЖ 011, 012, 013, 113, 014, 114

Модификация	Давление номинальное <i>PN</i> , МПа	Присоединительная резьба <i>M</i>	<i>D</i> , мм	<i>d</i> , мм	<i>d1</i> , мм	Монтажная длина гильзы защитной <i>L</i> , мм	
						от	до
ЮНКЖ 011	1,6	M12x1,5; M16x1,5; M18x1,5; M20x1,5; G1/4; G3/8; G1/2; K1/4"; K3/8"; K1/2"; R1/4; R3/8; R1/2	7,5; 8; 10	—	6	80	320
ЮНКЖ 012	1,6	—	10	—	8	80	320
ЮНКЖ 013	40	—	20	—	10,5	80	1250
ЮНКЖ 113	32	—	20	12,5	8,5	120	1250
ЮНКЖ 014	20	M12x1,5; M16x1,5; M18x1,5; M20x1,5; M27x2; M33x2; G1/4; G3/8; G1/2; G3/4; G1; K1/4"; K3/8"; K1/2"; K3/4"; K1"; R1/4; R3/8; R1/2; R3/4; R1	14	—	10,5	120	1250
	32		16		10,5		
	40		14		8,5		
	50		8		3,5	80	500
			10		5		
			12		6,5	120	800
			16		8,5		1250
			18		10,5		
ЮНКЖ 114	32	M20x1,5; M27x2; M33x2; G1/2; G3/4; G1; K1/2"; K3/4"; K1"; R1/2; R3/4; R1	16, 20	12,5	8,5	120	1250
	40		22	17,5	10,5		



Таблица 2 — Параметры гильз защитных ЮНКЖ 015, 016, 026

Модификация	Давление номинальное <i>P_N</i> , МПа	Присоединительная резьба <i>M</i>	<i>D</i> , мм	<i>d</i> , мм	<i>d1</i> , мм	Монтажная длина гильзы защитной <i>L</i> , мм		
						от	до	
ЮНКЖ 015	16	M12x1,5; M16x1,5; M18x1,5; G1/4; G3/8; K1/4"; K3/8"; M20x1,5; M27x2; M33x2; G1/2; G3/4; G1; K1/2"; K3/4"; K1"; R1/4; R3/8; R1/2; R3/4; R1	8	—	6,4	80	3150	
			10		8			
			20		16		6000	
	20		8		6		3150	
			14		10,5		6000	
			16		12			
			20		15			
			25		10		7	3150
					14		10	6000
					16		11,6	
	20		14					
ЮНКЖ 016	50	M27x2; G3/4	23	14,5	8,5	80	1250	
		K3/4"; R3/4	22					
		M33x2; G1	29					
		K1"; R1	28					
ЮНКЖ 026	50	M27x2; G3/4	23	14,5	8,5	80	1250	
		K3/4"; R3/4	22					
		M33x2; G1	29	18	10,5			
		K1"; R1	28					

Таблица 3 — Параметры гильз защитных модификаций 017, ЮНКЖ 018

Модификация	Давление номинальное P_N , МПа (кгс/см ²)	Диаметр чехла, мм	Погружаемая длина гильзы U , мм	
			от	до
ЮНКЖ 017	80,0 (800)	35	100	320
ЮНКЖ 018	80,0 (800)	35	100	320



Таблица 4 — Параметры гильз защитных ЮНКЖ 019, 020, 024, 025, 124

Модификация	Давление номинальное <i>PN</i> , МПа	Номиналь- ный диаметр <i>DN</i>	<i>D</i> , мм	<i>d</i> , мм	<i>d1</i> , мм	Монтажная длина гильзы защитной <i>L</i> , мм		
						от	до	
ЮНКЖ 019	от 0,1 до 25,0	от 20 до 100	14	—	10	120	10000	
			16		11,6			
			20		14			
	от 0,1 до 20,0		14		10,5			
			20		15			
			16		12			
			от 0,1 до 16,0		20			16
			от 0,1 до 10,0		30			26
	32				28			
ЮНКЖ 020, ЮНКЖ 025	от 0,1 до 40,0	от 25 до 100	23	16,5	10,5	120	1300	
	от 0,1 до 40,0	от 50 до 100	35	20	10,5			
ЮНКЖ 024	от 0,1 до 40,0	от 25 до 100	16	—	8,5	120	1300	
			18÷35	—	10,5			
ЮНКЖ 124	от 0,1 до 40,0	от 25 до 100	20	12,5	8,5			
			22	17,5	10,5			



Таблица 5 — Параметры гильз защитных ЮНКЖ 021, 022, 023

Модификация	Давление но- минальное <i>PN</i> , МПа	Присоединитель- ная резьба <i>M</i>	Материал чехла	Диаметр <i>D</i> , мм	Монтажная длина <i>L</i> , мм	
					от	до
ЮНКЖ 021	2,0	M20x1,5; G1/2; K1/2”	Фторопласт	16	80	320
		M27x2; G3/4; K3/4”		20		500
		M33x2; G1; K1”		20, 25		
ЮНКЖ 023		M20x1,5; G1/2; K1/2”	Фторопласт / 12(08)X18H10T	14, 15	80	320
		M27x2; G3/4; K3/4”		18, 20		500
		M33x2; G1; K1”		20		
ЮНКЖ 022	1,0	M20x1,5; G1/2; K1/2”	C799	15	250	1600
		M27x2; G3/4; K3/4”; M33x2; G1; K1”	C799	20, 24		1600
		M33x2; G1; K1”	карбид кремния	22		630
			Syalon 050, Syalon 101, Syalon 110	28	450	1200



1.2.4 Материалы, применяемые при изготовлении деталей гильз защитных, и температуры применения, указаны в таблицах 6 и 7. Допускается изготовление гильз защитных из других материалов, разрешенных для изготовления сосудов и аппаратов, работающих под давлением, в установленном законодательством порядке.

Таблица 6 — Материалы деталей гильз защитных

Марка материала	Обозначение по UNS	Условное обозначение материала	Максимальная расчетная температура применения, °C
12X18H10T	—	C ₁₀	700
08X18H10T	—	C ₀₈	
AISI 321	S32100	C ₃₂₁	
10X17H13M2T, 08X17H13M2T	—	C ₁₃	700
03X17H14M3	—	C ₁₄	450
AISI 316L	S31603	C _{316L}	450
AISI 316H, 316Ti	S31609, S31635	C ₃₁₆	800
AISI 304L	S30403	C ₃₀₄	400
AISI 310, AISI 310S, AISI 310H	S31000, S31008, S31009	T ₃₁₀ , T _{310S} , T _{310H}	800
10X23H18, 20X23H18		T ₁₈	800
XH78T		T ₇₈	900
Nimonic 75	N06075	T ₇₈	900
XH32T	—	T ₃₂	900
Incoloy 800H*, 800HT*	N08810, N08811	I ₈₀₀	900
Incoloy 825*	N08825	I ₈₂₅	540
15X25T	—	T ₀₀	700
AISI 446	S44600	T ₄₄₆	700
AISI 904L	N08904	T ₉₀₄	400
06XH28МДТ, 03XH28МДТ	—	T ₂₈	400
12X1МФ	—	C _{МФ}	585
P91	K91560	P ₉₁	650



Таблица 6 — продолжение

Марка материала	Обозначение по UNS	Условное обозначение материала	Максимальная расчетная температура применения, °C
Hastelloy C276*	N10276	H ₂₇₆	500
Hastelloy C22*	N06022	H ₂₂	500
Monel 400*	N04400	M ₄₀₀	480
Inconel 600*	N06600	T ₆₀₀	650
Inconel 625*	N06625	T ₆₂₅	760
фторопласт-4, фторопласт-4Д	—	Ф	200
керамика высокоалюмооксидная C799	—	K ₇₉₉	1200
реакционносвязанный карбид кремния SiSiC	—	K _{K90}	1000
Syalon 101**	—	K ₁₀₁	1000
Syalon 050**	—	K ₀₅₀	1200
Syalon 110**	—	K ₁₁₀	1200
* Hastelloy — зарегистрированная торговая марка Haynes International Monel, Incoloy, Inconel — зарегистрированные торговые марки The Special Metals Corporation ** Syalon — зарегистрированная торговая марка International Syalons (Newcastle) Limited			



Таблица 7 — Материалы для применения при повышенных температурах

Марка ма- териала	Условное обозначение материала	Максимальная температура крат- ковременного при- менения, °С	Допустимая тем- пература приме- нения в течение длительного вре- мени (10 000 ча- сов), °С	Назначение (Рекомендации по экс- плуатации)
10X23H18, 20X23H18	T ₁₈	1050	1000	Рекомендуется для применения в серосо- держащих средах. Гильзы защитные для дымовых газов в хими- ческой и нефтяной промышленности.
AISI 310	T ₃₁₀	1100		
AISI 446	T ₄₄₆	1100		
15X25T	T ₀₀	1050		
XH78T	T ₇₈	1150	1100	Рекомендуется для эксплуатации в окис- лительных средах без содержания серы. Гильзы защитные для жаровых труб, камер сгорания, камер тур- бин.
XH45Ю	T ₄₅	1300	1250	
Inconel 600	T ₆₀₀	1150	1100	
Inconel 625	T ₆₂₅			
C799	K ₇₉₉	1800	1600	

При изготовлении гильз защитных ЮНКЖ 014, 016, 020, 024, 026 допускается следующая замена материалов:

Таблица 8

Условное обозначение материала	Материал фланца (допустимая замена)	Материал чехла гильзы (допустимая замена)
C ₀₈	08X18H10T (12X18H10T)	08X18H10T
C ₁₀	12X18H10T (08X18H10T)	12X18H10T (08X18H10T)
C ₃₂₁	AISI 321 (08X18H10T)	AISI 321
C ₁₃	08X17H13M2T (AISI 316Ti)	08X17H13M2T (AISI 316Ti)
C ₃₁₆	AISI 316Ti (08X17H13M2T)	AISI 316Ti
T ₃₁₀	AISI 310S (10X23H18)	AISI 310S

1.2.5 Для повышения стойкости гильз защитных к абразивному и коррозионному воздействию измеряемой среды на погружаемую часть чехлов гильз защитных может наноситься защитное покрытие. В качестве защитного покрытия могут быть использованы сплавы на основе кобальта: ПР-ВЗК, ПР ВЗК-Р по ГОСТ 21449; Stellite 6; Stellite 12; Castolin.

Примечания

1 Stellite — зарегистрированная торговая марка «Deloro Stellite Holdings, Inc.».

2 Castolin — зарегистрированная торговая марка «Messer Eutektik Castolin Ltd».

1.2.6 Присоединительная резьба гильз защитных и присоединительная резьба для установки термопреобразователей:

метрическая — по ГОСТ 24705;

метрическая коническая — по ГОСТ 25229;

трубная цилиндрическая — по ГОСТ 6357;

трубная коническая — по ГОСТ 6211;






коническая дюймовая — по ГОСТ 6111.

1.2.7 Штуцерные соединения гильз защитных изготавливаются следующих исполнений:

исполнение А — с типовой уплотнительной поверхностью (рис. 1 – 3);





исполнение В — по ГОСТ 22526 (рис. 4), прокладка по ГОСТ 23358;

исполнение С — с уплотнительной поверхностью по ОСТ 26.260.460 (рис. 5).

Присоединительная резьба	Исполнение А						Исполнение В		Исполнение С	
	с проточкой по ГОСТ 10549				с конической резьбой		по ГОСТ 22526		по ОСТ 26.260.460	
										
	<i>Рис. 1</i>	<i>Рис. 2</i>	<i>Рис. 3</i>	<i>Рис. 4</i>	<i>Рис. 5</i>					
М	Dm, мм	ℓ _р , мм	Dm, мм	ℓ _р , мм	К	ℓ _р min, мм	Dm, мм	ℓ _р , мм	Dm, мм	ℓ _р , мм
M20x1,5	31	17	—	—	½	21,0	25	14	31	17
G1/2	31	17			¾	21,5	26	14	31	17
G3/4	—	—	38	22	1	26,5	32	16	36	22
M27x2			38	22	1½	27,5	32	16	36	22
G1			48	32	—	—	39	18	43	32
M33x2			48	32			39	18	43	32

1.2.8 Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев гильз защитных по ГОСТ 12815, ГОСТ 33259, стандартам ASME B16.5 и DIN EN 1092-1. Эскизы уплотнительных поверхностей фланцев приведены в таблице 9.

Таблица 9 — Исполнения уплотнительных поверхностей фланцев гильз защитных

Стандарт	Исполнение					
	с соединительным выступом	с выступом	с впадиной	с шипом	с пазом	под прокладку овального сечения
						
ГОСТ 12815	1	2	3	4	5	7
ГОСТ 33259	B	E	F	C, L	D, M	J
ASME B 16.5	RF	LM	LF	LT	LG	RTJ
		SM	SF	ST	SG	
DIN EN 1092-1	Type B	Type E	Type F	Type C	Type D	Type H

1.2.9 Размеры монтажного элемента гильз модификации ЮНКЖ 013 и 113 с линзовым уплотнением — по ГОСТ Р 53561, DIN 2696.

1.2.10 Давления рабочие для гильз защитных из сталей 12X18H10T, 08X18H10T и 12X1МФ, определенные по ГОСТ 356, приведены в таблицах Г.1 и Г.2 приложения Г. Для гильз защитных из сталей 10X17H13M2T и 08X17H13M2T значения рабочих давлений находятся в пределах $\pm 7\%$ от значений, указанных в таблице Г.1 в зависимости от температуры эксплуатации.

Значения максимально допустимых рабочих давлений для фланцевых гильз с уплотнительными поверхностями по ASME B 16.5 приведены в таблицах Г.3÷Г.9 приложения Г.

ВНИМАНИЕ: Для уточнения значений допустимых рабочих давлений потребитель может обратиться к производителю, указав модель гильзы защитной и температуру эксплуатации.

1.2.11 Справочные значения допустимых скоростей потоков для гильз защитных основных модификаций при эксплуатации в средах с плотностями 10, 100, 1000 кг/м³ и температурах до 600° С, при условии полного погружения в среду (без учета вылета присоединительного патрубка/бобышки), как показано рис. 6, приведены в приложении Д.



По требованию заказчика для известных условий эксплуатации гильзы защитной (плотность, давление и температура среды, длина участка гильзы, находящегося в потоке) проводится расчет допустимых скоростей транспортируемой среды по утвержденной методике МРП ЮНКЖ–13. Расчет учитывает одновременное действие наружного давления (давления в трубопроводе), перерезывающей силы и изгибающего момента от воздействия потока транспортируемой среды. Результаты расчета оформляются отдельным протоколом, либо заносятся в паспорт гильзы защитной.

По требованию заказчика для известных условий эксплуатации (плотность, скорость, вязкость, давление и температура среды, длина участка гильзы, находящегося в потоке) проводится оценка возможности применения гильзы защитной по методике ASME PTC 19.3 TW-2010. В протоколе указывается вывод о пригодности гильзы к эксплуатации в указанных условиях.

1.2.12 Монтажная длина L гильз защитных выбирается из ряда предпочтительных длин: 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000, 2500, 3150, 3550, 4000, 5000, 5600, 6000, 10000 мм.

1.2.13 Гильзы защитные всех модификаций герметичны.

1.2.14 Гильзы защитные выдерживают испытание пробным давлением P_{np} по ГОСТ 356.

1.2.15 Требования по надежности

1.2.15.1 Гильзы защитные относятся к неремонтируемым и невосстанавливаемым изделиям.

1.2.15.2. К параметрам эксплуатации влияющим на срок службы относятся: температура эксплуатации (максимальные значения приведены в таблицах 6 и 7), давление среды, скорость потока среды, химическая агрессивность среды к материалу гильзы.

1.2.15.3 Назначенный срок службы:

– 1 год при температурах эксплуатации соответствующих значениям допустимой температуры длительного применения указанных в таблице 7;

– 5 лет при температурах эксплуатации не выше максимальной расчётной температуры применения указанной в таблице 6, эксплуатации при полном погружении чехла гильзы в подвижную среду и/или эксплуатации при скорости потока более 80% от максимальной расчётной.

– 10 лет при температурах эксплуатации не выше максимальной расчётной температуры применения указанной в таблице 6 и условии, что силовому воздействию среды подвергается не более 2/3 длины чехла и рабочие скорости потока не превышают 80% от максимальной расчётной скорости.

Назначенный срок службы **не нормирован** для условий эксплуатации в средах химически агрессивных к используемому материалу гильзы защитной.



1.3 Маркировка

1.3.1 Маркировка изделия содержит:

- условное обозначение гильзы защитной, включающее в себя — обозначение модификации гильзы защитной, обозначение материала, другие характеристики по п.1.1.3;
- заводской номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дату изготовления.

1.3.2 Маркировка гильз защитных фланцевых дополнительно содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- давление номинальное (условное) PN в кгс/см² или класс по ASME B16.5;
- проход условный (размер номинальный) DN или NPS по ASME B16.5.

Пример дополнительной маркировки гильзы фланцевой с уплотнительной поверхностью фланца $DN50$ на $PN63$ по ГОСТ 33259 — **$DN50\ PN63$** .

Пример дополнительной маркировки гильзы фланцевой с уплотнительной поверхностью фланца класса 600 и номинальным размером $NPS\ 2''$ по ASME B16.5 — **$600B16.5\ NPS2$** .

1.3.3 Маркировка наносится ударным способом на торцевую поверхность фланца или штуцера.

1.3.4 Единый знак обращения продукции на рынке Таможенного союза и товарный знак предприятия-изготовителя приводятся в паспорте гильзы защитной.

1.4 Упаковка

1.4.1 Перед упаковкой наружные и внутренние поверхности изделий должны быть очищены от загрязнений.

1.4.2 Отверстие с внутренней присоединительной резьбой на гильзах защитных всех модификаций должно быть заглушено.

1.4.3 Присоединительная резьба гильз защитных должна быть защищена.

1.4.4 Упаковочная тара:

- ящики типа IV по ГОСТ 5959;
- ящики из гофрокартона по ГОСТ 9142.

1.4.5 Размеры ящиков по ГОСТ 21140.

1.4.6 Масса ящика брутто не должна превышать 35 кг.

1.4.7 Маркировка ящиков по ГОСТ 14192.

1.4.8 Временная противокоррозионная защита изделий обеспечивается только упаковыванием по ГОСТ 9.014.

1.4.9 Допускается поставлять гильзы защитные без упаковки при условии обеспечения их сохранности.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Гильзы защитные должны применяться при значениях температур, не выше указанных в таблицах 7, 8.

2.1.2 Гильзы защитные должны эксплуатироваться при скоростях потоков, не превышающих значений, определенных по МРП ЮНКЖ-13.

2.1.3 В таблицах приложения Г приведены ряды допустимых давлений при эксплуатации гильз защитных.

2.1.4 Справочные значения допустимых скоростей потоков для гильз защитных основных модификаций при эксплуатации в средах с плотностями 10, 100, 1000 кг/м³ и температурах до 600 °С, при условии полного погружения в среду (без учета вылета присоединительного патрубка/бобышки), как показано на рис. 6, приведены в приложении Д.





Рис. 6

Если скорость и плотность среды на объекте эксплуатации меньше указанных в таблицах приложения Д — разрешается эксплуатировать гильзу без дополнительных уточнений. Если плотность и/или скорость на объекте больше справочных — рекомендуется обратиться к производителю для получения расчёта допустимых скоростей по методике МРП ЮНКЖ-13 применительно к условиям эксплуатации гильзы защитной.

ВНИМАНИЕ: Для проведения расчётов необходимо указать модель гильзы защитной и условия эксплуатации, а именно: плотность, давление и температура среды, длина участка гильзы, находящегося в потоке.

Примеры монтажа гильз защитных на трубопровод в реальных условиях приведены на рис. 7. В каждом конкретном случае необходим расчет на прочность и устойчивость гильз защитных с учетом условий эксплуатации.

Максимальная скорость потока, условное и рабочее давления термометрируемой среды определяются исходя из условий обеспечения статической прочности чехлов гильз защитных при силовом воздействии потока и давления среды. При расчётах максимальной скорости потока учитывается длительная прочность материалов.



*а, б, в — цилиндрические гильзы защитные; г, д, е — конические гильзы защитные
U — погружаемая длина, L* — вылет присоединительного патрубка/бобышки*

Рис. 7 — Примеры установки гильз защитных на трубопровод



2.1.5. Нерекомендуемый диапазон скоростей — диапазон скоростей, в пределах которого существует вероятность усталостного разрушения гильзы, вследствие возникновения резонансных колебаний чехла от вибрации, вызываемой срывом вихрей при его поперечном обтекании. Указанный диапазон определяется соотношением собственной частоты колебаний чехла и частоты вынуждающих колебаний и зависит от физических и критериальных характеристик среды (плотность, вязкость, число Рейнольдса).

ВНИМАНИЕ: нерекомендуемый диапазон скоростей имеет смысл определять исключительно для реальных условий эксплуатации! (указанные в приложении Д значения приведены для иллюстрации его наличия у определенных модификаций)

2.1.6 В процессе эксплуатации гильз защитных в условиях химически и коррозионно-активной среды возможно уменьшение толщины стенки чехла.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИЛЬЗ ЗАЩИТНЫХ ИМЕЮЩИХ СЛЕДЫ КОРРОЗИОННО-ЭРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ.

Методика МРП ЮНКЖ-13 предусматривает возможность расчёта прочностных характеристик гильз защитных с учетом заданной величины уменьшения толщины стенки чехла. Для получения расчёта допустимых скоростей по методике МРП ЮНКЖ-13 рекомендуется обратиться к производителю.

Примечание — Утонение стенки чехла на 1 мм требует снижения величины предельно допустимого рабочего давления в 2 раза для гильз ЮНКЖ 014 и в 1,5 раз для гильз ЮНКЖ 016, 026, 018, 020, 024, 025, а предельной скорости потока на 40 %. (Приведенные величины являются справочными).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЛАНЦЕВЫХ ГИЛЬЗ ЗАЩИТНЫХ ЮНКЖ 019, 020, 024, 124, 025, 013, 113, ИМЕЮЩИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ЗАДИРЫ, РАКОВИНЫ И Т.П.) УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦА.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 После распаковки проверить:

- комплектность;
- внешний вид и маркировку;
- наличие повреждений.

2.2.2 Уплотнительные прокладки в комплект поставки не входят.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Монтаж гильз защитных осуществляется в соответствии с нормативной и эксплуатационной документацией, регламентирующей применение оборудования, на котором монтируются гильзы защитные.



2.3.2 Монтаж и демонтаж гильз защитных на объекте производить при полном отсутствии избыточного давления.

2.3.3 Соединения гильз защитных перед сборкой очистить от грязи и т.п. Следует убедиться в отсутствии вмятин и других явных дефектов.

2.3.4 При монтаже резьбовых соединений с плоской медной прокладкой прокладки применять в отоженном состоянии.

2.3.5 Общие требования к монтажу соединений и рекомендуемые усилия затяжки по ГОСТ 15763.

Т а б л и ц а 10 — Рекомендуемые значения момента затяжки

Присоединительная резьба, М	Момент затяжки, Н·м
16x1,5	90
20x1,5	180
22x1,5	220
27x2	330
33x2	470

2.3.6 Для выноса клеммной головки термопреобразователя из зоны повышенного теплового воздействия или при установке в гильзу защитную термопреобразователя с увеличенной монтажной длиной рекомендуется применять ниппель ЮНКЖ 032.

2.4 Действия в экстремальных условиях

2.4.1 Критерии предельного состояния:

- истечение назначенного срока службы;
- нарушение геометрической формы и размеров деталей, препятствующее нормальному функционированию;

- необратимое разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов.

2.4.2. Возможные ошибочные действия персонала, приводящие к отказу или аварии

2.4.2.1 Для обеспечения безопасности работы запрещается:

- использовать гильзы защитные для работы в условиях, параметры которых превышают указанные в паспорте;

- использовать гаечные ключи, большие по размеру, чем размеры крепежных деталей;

- производить работы по демонтажу, техническому обслуживанию при наличии давления рабочей среды в технологической линии;

- эксплуатировать гильзы защитные при отсутствии эксплуатационной документации.



2.4.3 При эксплуатации гильз защитных может возникнуть аварийная ситуация (критический отказ):

- разрушение гильзы защитной;
- потеря герметичности по отношению к внешней среде;
- разрушение трубопроводной системы или сосуда под давлением в которые установлена гильза из-за невыполнения гильзой защитной функций по назначению.

2.4.4 При возникновении аварийных ситуаций необходимо:

- участок технологической линии изолировать с использованием запорной арматуры (если это не представляется возможным, технологическая линия должна быть остановлена);
- сбросить давление внутри изолированного участка;
- остудить изолированный участок до безопасной для обслуживающего персонала температуры;
- произвести работы по устранению возникшей неисправности, руководствуясь нормативными документами, конструкторской документацией, документацией на элементы ЗРА и КиА, правилами производства работ, действующими на предприятии.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Гильзы защитные и не требуют специальных мероприятий по поддержанию их в рабочем состоянии. При эксплуатации гильз защитных необходимо руководствоваться настоящим РЭ, инструкциями на оборудование, в комплекте с которым они работают.

3.2 Техническое обслуживание гильз защитных включает в себя профилактические осмотры.

3.3 Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации.

3.4 Профилактический осмотр заключается в:

- внешнем осмотре;
- проверке прочности крепления;
- контроле герметичности резьбовых соединений;
- удалении пыли и грязи с защитных гильз и фланцев присоединительных.



4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Гильзы защитные в упаковке предприятия – изготовителя могут транспортироваться транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.2 Хранение гильз защитных – по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

4.3 Допускается транспортирование гильз защитных без упаковки при условии обеспечения их сохранности.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 По истечении назначенного срока службы гильза защитная выводится из эксплуатации и передается в специализированную организацию по утилизации. Утилизация осуществляется в соответствии с действующими на момент утилизации нормами и правилами.

5.2 Оборудование перед отправкой на утилизацию (на вторичную переработку) после окончания срока службы освободить от взрывопожароопасных сред по технологии предприятия-владельца оборудования, обеспечивающей безопасное ведение работ, а затем, при необходимости, осуществить разрезку гильзы защитной с сортировкой металла по типам и маркам.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие гильз защитных и установленным техническим требованиям при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации гильз защитных составляет 4 года с момента ввода изделий в эксплуатацию, но не более назначенного срока службы согласно пункту 1.2.15.3.

6.3 Претензии Покупателя по качеству поставленной Продукции принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока, указанного в эксплуатационной документации. Для рассмотрения претензии Покупатель предоставляет следующие документы:

- паспорт на Продукцию с отметкой о её вводе в эксплуатацию;
- акт о выявленных недостатках и(или) несоответствии Продукции техническим характеристикам, указанным в паспорте;
- материалы, позволяющие установить причину недостатка и(или) несоответствия (протоколы проверки технического состояния изделий, эксплуатационную документацию, записи оперативных журналов и другие документы, характеризующие условия эксплуатации).

Претензии к качеству Продукции могут быть не признаны, если:

- представленные материалы свидетельствуют о нарушении требований и рекомендаций, изложенных в руководстве по ее эксплуатации, или отсутствуют;
- отсутствуют серийные и идентификационные номера Продукции;



- повреждены пломбы и печати производителя (если они должны быть);
- имеются механические повреждения Продукции;
- имеет место ремонт или модификация Продукции или попытка таковых лицами, не уполномоченными Поставщиком обслуживать Продукцию.

6.4 Гарантийный срок хранения гильз защитных не ограничен.

6.5 Решение о замене Продукции по гарантийным обязательствам принимается Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления Продукции с документами, указанными в п. 6.3, в его адрес. Продукция направляется Поставщику на ответственное хранение. Доставка Продукции в адрес Поставщика производится Покупателем самостоятельно и за свой счет.

Поставщик имеет право на проведение независимой технической экспертизы Продукции, к которой предъявлена претензия. При необходимости проведения такой экспертизы срок рассмотрения претензии увеличивается на время проведения экспертизы.

6.6 В случае признания претензии обоснованной Покупатель:

- предоставляет Поставщику накладную по форме № ТОРГ-12 в 2-х экземплярах с обязательным указанием в ней в качестве основания «Возврат некачественной продукции по договору № ____ от ____» и той же цены Продукции, что была приведена Поставщиком при отгрузке;
- в том случае, если операция по возврату некачественной Продукции оформляется Покупателем как «обратная реализация», Покупатель выставляет Поставщику накладную по форме № ТОРГ-12 и счет-фактуру действующего образца, в которых указывается цена возвращаемой Продукции, равная цене приобретения.

Поставщик:

- в первом случае, после получения от Покупателя накладной по форме № ТОРГ-12 в 2-х экземплярах на возврат Продукции, выставляет Покупателю корректировочный счет-фактуру;
- производит поставку новой Продукции в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателем накладной и счета-фактуры (только для второго случая);
- компенсирует затраты Покупателя по возврату Продукции в адрес Поставщика.



Приложение А

Перечень ссылочной нормативной документации

Обозначение документа	Наименование документа	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения в котором дана ссылка
ГОСТ 9.014-78	Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования	1.4.8
ГОСТ 356-80	Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные, рабочие. Ряды.	1.2.10, 1.2.14
ГОСТ 5959-80	Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия	1.4.4
ГОСТ 6111-52	Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°	1.1.3, 1.2.6
ГОСТ 6211-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая	1.2.6
ГОСТ 6357-81	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая	1.2.6
ГОСТ 6636-69	Нормальные линейные размеры. Основные нормы заменяемости	1.1.3
ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия	1.4.4
ГОСТ 10549-80	Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски	1.2.7
ГОСТ 12815-92	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см ²). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей	1.2.8
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов	1.4.7
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	4.2
ГОСТ 15763-2005	Соединения трубопроводов резьбовые и фланцевые на PN (Ру) до 63 МПа (до ≈ 630 кгс/см ²). Общие технические условия	2.3.5
ГОСТ 21140-88	Тара. Система размеров	1.4.5
ГОСТ 21449-75	Прутки для наплавки. Технические условия	1.2.5



Приложение А - продолжение

Обозначение документа	Наименование документа	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения в котором дана ссылка
ГОСТ 22526-77	Соединения трубопроводов резьбовые. Концы корпусных деталей ввертные и гнезда под них. Конструкция	1.1.3, 1.2.7
ГОСТ 23358-87	Соединения трубопроводов резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция	1.2.7
ГОСТ 24705-2004	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры	1.2.6
ГОСТ 25229-82	Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая коническая	1.2.6
ГОСТ 33259-2015	Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250	1.1.3, 1.2.8, 1.3.2
ГОСТ Р 53561-2009	Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования	1.2.9
ГОСТ Р ЕН 1434-2-2006	Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции	1.1.3, 1.2.1
ОСТ 26.260.460-99	Бобышки, пробки и прокладки. Конструкция, размеры и общие технические требования	1.1.3, 1.2.7
DIN EN 1092-1-2018	Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением PN. Часть 1. Стальные фланцы	1.1.3, 1.2.8
DIN 2696-1999-08	Flange connections with lens shaped gasket	1.1.3, 1.2.9
ASME B 16.5-2013	Pipe Flanges and Flanged Fittings / Note: revision of ANSI/ASME B16.5-2009	1.1.3, 1.2.8, 1.2.10, 1.3.2
ASME PTC 19.3 TW-2016	Thermowells. Performance Test Codes	1.2.11
МРП ЮНКЖ-13	Гильзы защитные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Методика расчета на прочность	введение, 1.2.10, 1.2.11, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6
ТУ 4211-011-10854341-13	Гильзы защитные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления	введение

**Приложение Б****Сведения об использованных полезных моделях**

Наименование	Номер	Приоритет/ зарегистри- рован	Действие- лен до
Свидетельство на полезную модель «Гильза защитная для преобразователя термоэлектрического» (ЮНКЖ 017, ЮНКЖ 018)	№ 11393	13.04.1999/ 16.09.1999	13.04.2007
Свидетельство на полезную модель «Гильза защитная для преобразователя термоэлектрического» (ЮНКЖ 019, ЮНКЖ 020)	№ 16222	24.07.2000/ 10.12.2000	24.07.2013
Патент на полезную модель «Гильза защитная для датчика температуры» (ЮНКЖ 020)	№ 39225	13.04.2004/ 20.07.2004	13.04.2017
Патент на полезную модель «Гильза защитная для датчика температуры» (из полимерного материала)	№ 61029	04.10.2006/ 10.02.2007	04.10.2019
Патент на полезную модель «Гильза защитная для датчика температуры» (из полимерного материала, армированная)	№ 75466	09.04.2008/ 10.08.2008	09.04.2021
Патент на полезную модель «Гильза защитная для датчика температуры» (из керамического материала)	№ 61030	05.10.2006/ 10.02.2007	05.10.2019

Приложение В
Габаритные размеры гильз защитных




Рисунок В.1 — Гильза защитная ЮНКЖ 011




Рисунок В.2 — Гильза защитная ЮНКЖ 011—А




Рисунок В.3 — Гильза защитная ЮНКЖ 011—Б




Рисунок В.4 — Гильза защитная ЮНКЖ 012

Приложение В – продолжение




Рисунок В.5 — Гильза защитная ЮНКЖ 013
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.6 — Гильза защитная ЮНКЖ 013
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером




Рисунок В.7 — Гильза защитная ЮНКЖ 113
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.8 — Гильза защитная ЮНКЖ 113
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером

Приложение В – продолжение




Рисунок В.9 — Гильза защитная ЮНКЖ 014
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.10 — Гильза защитная ЮНКЖ 014 для установки термопреобразователя
с неподвижным штуцером




Рисунок В.11 — Гильза защитная ЮНКЖ 114
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.12 — Гильза защитная ЮНКЖ 114
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером




Рисунок В.13 — Гильза защитная ЮНКЖ 015
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером

Приложение В – продолжение




Рисунок В.14 — Гильза защитная ЮНКЖ 015
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером




Рисунок В.15 — Гильза защитная ЮНКЖ 016
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.16 — Гильза защитная ЮНКЖ 016
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером




Рисунок В.17 — Гильза защитная ЮНКЖ 017
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером

Приложение В – продолжение




Рисунок В.18 — Гильза защитная ЮНКЖ 018
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.19 — Гильза защитная ЮНКЖ 019
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.20 — Гильза защитная ЮНКЖ 019
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером

Приложение В – продолжение




Рисунок В.21 — Гильза защитная ЮНКЖ 020
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.22 — Гильза защитная ЮНКЖ 020
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером




Рисунок В.23 — Гильза защитная ЮНКЖ 021
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.24 — Гильза защитная ЮНКЖ 021
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером

Приложение В – продолжение




Рисунок В.24 — Гильза защитная ЮНКЖ 021
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером




Рисунок В.25 — Гильза защитная ЮНКЖ 022
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.26 — Гильза защитная ЮНКЖ 022
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером




Рисунок В.27 — Гильза защитная ЮНКЖ 023
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.28 — Гильза защитная ЮНКЖ 023
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером

Приложение В – продолжение




Рисунок В.29 — Гильза защитная ЮНКЖ 024
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.30 — Гильза защитная ЮНКЖ 024
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером




Рисунок В.31 — Гильза защитная ЮНКЖ 124
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером

Приложение В – продолжение




Рисунок В.32 — Гильза защитная ЮНКЖ 124
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером




Рисунок В.33 — Гильза защитная ЮНКЖ 020, ЮНКЖ 025
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.34 — Гильза защитная ЮНКЖ 020, ЮНКЖ 025
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером

Приложение В – продолжение




Рисунок В.35 — Гильза защитная ЮНКЖ 026
для установки термопреобразователя с подвижным штуцером




Рисунок В.36 — Гильза защитная ЮНКЖ 026
для установки термопреобразователя с неподвижным штуцером



Приложение Г

Избыточные давления для гильз защитных

Таблица Г.1 — Избыточные давления по ГОСТ 356 для гильз защитных из сталей марок 08X18H10T, 12X18H10T

Номинальное (условное) давление <i>P</i> N, МПа (кгс/см ²)	Рабочее давление <i>P</i> <i>r</i> при наибольшей температуре среды, МПа (кгс/см ²)				
	20 °С	200 °С	400 °С	520 °С	610 °С
1,00 (10,0)	1,00 (10,0)	0,75 (7,5)	0,58 (5,8)	0,42 (4,2)	0,20 (2,0)
1,60 (16,0)	1,60 (16,0)	1,20 (12,0)	0,90 (9,0)	0,62 (6,2)	0,32 (3,2)
2,50 (25,0)	2,50 (25,0)	1,90 (19,0)	1,50 (15,0)	1,00 (10,0)	0,50 (5,0)
4,00 (40,0)	4,00 (40,0)	3,00 (30,0)	2,30 (23,0)	1,60 (16,0)	0,80 (8,0)
6,30 (63,0)	6,30 (63,0)	4,80 (48,0)	3,70 (37,0)	2,50 (25,0)	1,30 (13,0)
10,00 (100,0)	10,00 (100,0)	7,50 (75,0)	5,80 (58,0)	4,20 (42,0)	2,00 (20,0)
16,00 (160,0)	16,00 (160,0)	12,00 (120,0)	9,00 (90,0)	6,20 (62,0)	3,20 (32,0)
20,00 (200,0)	20,00 (200,0)	15,00 (150,0)	11,50 (115,0)	8,40 (84,0)	4,00 (40,0)
25,00 (250,0)	25,00 (250,0)	19,00 (190,0)	15,00 (150,0)	10,00 (100,0)	5,00 (50,0)
32,00 (320,0)	32,00 (320,0)	24,00 (240,0)	17,00 (170,0)	12,40 (124,0)	6,40 (64,0)
40,00 (400,0)	40,00 (400,0)	30,00 (300,0)	23,00 (230,0)	16,00 (160,0)	8,00 (80,0)
50,00 (500,0)	50,00 (500,0)	37,00 (370,0)	29,00 (290,0)	21,00 (210,0)	10,00 (100,0)
80,00 (800,0)	80,00 (800,0)	60,00 (600,0)	46,00 (460,0)	32,00 (320,0)	16,40 (164,0)

Таблица Г.2 — Избыточные давления по ГОСТ 356 для гильз защитных из стали марки 12X1МФ

Номинальное (условное) давле- ние P_N , МПа (кгс/см ²)	Рабочее давление P_r при наибольшей температуре среды, МПа (кгс/см ²)				
	200 °C	320 °C	450 °C	510 °C	570 °C
40,00 (400,0)	40,00 (400,0)	35,00 (350,0)	30,00 (300,0)	23,00 (230,0)	12,00 (120,0)
50,00 (500,0)	50,00 (500,0)	45,00 (450,0)	37,00 (370,0)	29,00 (290,0)	15,00 (150,0)
80,00 (800,0)	80,00 (800,0)	70,00 (700,0)	60,00 (600,0)	46,00 (460,0)	24,00 (240,0)



Таблица Г.3 — Избыточные давления для фланцевых гильз защитных с уплотнительными поверхностями по ASME B16.5 из сталей марок AISI 321

Температура, °C	Избыточное давление МПа (кгс/см ²)						
	Класс фланца по ASME B16.5						
	150	300	400	600	900	1500	2500
от -29 до 38	1,94 (19,40)	5,06 (50,60)	6,75 (67,50)	10,12 (101,20)	15,18 (151,80)	25,31 (253,10)	42,18 (421,80)
200	1,41 (14,10)	3,90 (39,00)	5,21 (52,10)	7,81 (78,10)	11,72 (117,20)	19,53 (195,30)	32,54 (325,40)
400	0,66 (6,60)	3,20 (32,00)	4,29 (42,90)	6,44 (64,40)	9,66 (96,60)	16,10 (161,00)	26,84 (268,40)
500	0,29 (2,90)	2,87 (28,70)	3,83 (38,30)	5,76 (57,60)	8,64 (86,40)	14,37 (143,70)	23,96 (239,60)
600	—	2,07 (20,70)	2,75 (27,50)	4,13 (41,30)	6,20 (62,00)	10,33 (103,30)	17,2 (172,23)
700	—	0,80 (8,00)	1,07 (10,70)	1,61 (16,10)	2,42 (24,20)	4,03 (40,30)	6,72 (67,20)

Таблица Г.4 — Избыточные давления для фланцевых гильз защитных с уплотнительными поверхностями по ASME B16.5 из сталей марок AISI 316Ti, AISI 316H

Температура, °C	Избыточное давление МПа (кгс/см ²)						
	Класс фланца по ASME B16.5						
	150	300	400	600	900	1500	2500
от -29 до 38	1,94 (19,40)	5,06 (50,60)	6,75 (67,50)	10,13 (101,30)	15,18 (151,80)	25,31 (253,10)	42,19 (421,90)
200	1,40 (14,0)	3,64 (36,40)	4,85 (48,50)	7,27 (72,70)	10,91 (109,10)	18,18 (181,80)	30,31 (303,10)
400	0,66 (6,60)	3,00 (30,00)	4,01 (40,10)	6,01 (60,10)	9,00 (90,00)	15,01 (150,10)	25,01 (250,10)
500	0,29 (2,90)	2,88 (28,80)	3,84 (38,40)	5,76 (57,60)	8,64 (86,40)	14,37 (143,70)	23,96 (239,60)
600	—	2,03 (20,30)	2,70 (27,00)	4,06 (40,60)	6,09 (60,90)	10,15 (101,50)	16,92 (169,20)
700	—	0,86 (8,60)	1,14 (11,40)	1,71 (17,10)	2,56 (25,60)	4,27 (42,70)	7,12 (71,20)
800	—	0,36 (3,60)	0,49 (4,90)	0,71 (7,10)	1,07 (10,70)	1,77 (17,70)	2,98 (29,80)



Таблица Г.5 — Избыточные давления для фланцевых гильз защитных с уплотнительными поверхностями по ASME B16.5 из стали марки AISI 310S

Температура, °C	Избыточное давление МПа (кгс/см ²)						
	Класс фланца по ASME B16.5						
	150	300	400	600	900	1500	2500
от -29 до 38	1,94 (19,40)	5,06 (50,60)	6,75 (67,50)	10,13 (101,30)	15,18 (151,80)	25,31 (253,10)	42,19 (421,90)
200	1,41 (14,10)	3,84 (38,40)	5,11 (51,10)	7,67 (76,70)	11,50 (115,00)	19,17 (191,70)	31,96 (319,60)
400	0,66 (6,60)	3,30 (33,00)	4,40 (44,00)	6,61 (66,10)	9,920 (99,20)	16,53 (165,30)	27,55 (275,50)
500	0,29 (2,90)	2,88 (28,80)	3,84 (38,40)	5,76 (57,60)	8,64 (86,40)	14,37 (143,70)	23,96 (239,60)
600	—	1,71 (17,10)	2,29 (22,90)	3,42 (34,20)	5,13 (51,30)	8,56 (85,60)	14,26 (142,60)
700	—	0,56 (5,60)	0,75 (7,50)	1,12 (11,20)	1,68 (16,80)	2,81 (28,10)	4,68 (46,80)
800	—	0,22 (2,20)	0,29 (2,90)	0,42 (4,20)	0,63 (6,30)	1,05 (10,50)	1,75 (17,50)

Таблица Г.6 — Избыточные давления для фланцевых гильз защитных с уплотнительными поверхностями по ASME B16.5 из сплава марки Monel 400

Температура, °C	Избыточное давление МПа (кгс/см ²)						
	Класс фланца по ASME B16.5						
	150	300	400	600	900	1500	2500
от -29 до 38	1,62 (16,20)	4,22 (42,20)	5,63 (56,30)	8,43 (84,30)	12,66 (126,60)	21,09 (210,90)	35,15 (351,50)
100	1,41 (14,10)	3,66 (36,60)	4,89 (48,90)	7,33 (73,30)	10,99 (109,90)	18,33 (183,30)	30,54 (305,40)
200	1,28 (12,80)	3,34 (33,40)	4,45 (44,50)	6,67 (66,70)	10,00 (100,00)	16,67 (166,70)	27,78 (277,80)
300	1,04 (10,40)	3,33 (33,30)	4,40 (44,40)	6,65 (66,50)	9,97 (99,70)	16,62 (166,20)	27,71 (277,10)
375	0,76 (7,60)	3,30 (33,00)	4,41 (44,10)	6,61 (66,10)	9,91 (99,10)	16,51 (165,10)	27,52 (275,20)
400	0,66 (6,60)	3,27 (32,70)	4,36 (43,60)	6,55 (65,50)	9,81 (98,10)	16,36 (163,60)	27,27 (272,70)
475	0,38 (3,80)	2,12 (21,20)	2,83 (28,30)	4,23 (42,30)	6,35 (63,50)	10,59 (105,90)	17,64 (176,40)



Таблица Г.7 — Избыточные давления для фланцевых гильз защитных с уплотнительными поверхностями по ASME B16.5 из сплава марки Incoloy 800

Температура, °C	Избыточное давление МПа (кгс/см ²)						
	Класс фланца по ASME B16.5						
	150	300	400	600	900	1500	2500
от -29 до 38	1,62 (16,20)	4,22 (42,20)	5,63 (56,30)	8,43 (84,30)	12,66 (126,60)	21,09 (210,90)	35,15 (351,50)
200	1,30 (13,30)	3,46 (34,60)	4,61 (46,10)	6,92 (69,20)	10,38 (103,80)	17,29 (172,90)	28,83 (288,30)
400	0,66 (6,60)	2,89 (28,90)	3,85 (38,50)	5,76 (57,60)	8,65 (86,50)	14,41 (144,10)	24,03 (240,30)
500	0,29 (2,90)	2,68 (26,80)	3,58 (35,80)	5,36 (53,60)	8,06 (80,60)	13,42 (134,20)	22,37 (223,70)
600	—	2,20 (22,00)	2,90 (29,20)	4,38 (43,80)	6,55 (65,50)	10,91 (109,10)	18,20 (182,00)
700	—	1,03 (10,30)	1,37 (13,70)	2,04 (20,40)	3,04 (30,40)	5,07 (50,70)	8,47 (84,70)
800	—	0,36 (3,60)	0,49 (4,90)	0,71 (7,10)	1,07 (10,70)	1,78 (17,80)	2,98 (29,80)

Таблица Г.8 — Избыточные давления для фланцевых гильз защитных с уплотнительными поверхностями по ASME B16.5 из стали марки Hastelloy C-276, Inconel 625, Incoloy 825

Температура, °C	Избыточное давление МПа (кгс/см ²)						
	Класс фланца по ASME B16.5						
	150	300	400	600	900	1500	2500
от -29 до 38	2,04 (20,40)	5,27 (52,70)	7,03 (70,30)	10,54 (105,40)	18,52 (158,20)	26,37 (263,70)	43,94 (439,40)
200	1,41 (14,10)	4,93 (49,30)	6,58 (65,80)	9,86 (98,60)	14,79 (147,90)	24,65 (246,50)	41,07 (410,70)
400	1,04 (10,40)	4,38 (43,80)	5,81 (58,10)	8,74 (87,40)	13,11 (131,10)	21,86 (218,60)	36,41 (364,10)
500	0,66 (6,60)	3,72 (37,20)	4,99 (49,90)	7,45 (74,50)	11,20 (112,00)	18,67 (186,70)	31,09 (310,90)
600	0,29 (2,90)	2,88 (28,80)	3,84 (38,40)	5,76 (57,60)	8,64 (86,40)	14,37 (143,70)	23,96 (239,60)
700	—	2,20 (22,00)	2,92 (29,20)	4,38 (43,80)	6,55 (65,50)	10,91 (109,10)	18,20 (182,00)
800	—	0,90 (9,00)	1,19 (11,90)	1,79 (17,90)	2,68 (26,80)	4,47 (44,70)	7,44 (74,40)



Таблица Г.9 — Избыточные давления для фланцевых гильз защитных с уплотнительными поверхностями по ASME B16.5 из стали марки AISI 904L

Температура, °C	Избыточное давление МПа (кгс/см ²)						
	Класс фланца по ASME B16.5						
	150	300	400	600	900	1500	2500
от -29 до 38	2,01 (20,10)	5,23 (52,30)	6,98 (69,80)	10,46 (104,60)	15,69 (156,90)	26,16 (261,60)	43,59 (435,90)
100	1,60 (16,00)	4,19 (41,90)	5,58 (55,80)	8,37 (83,70)	12,56 (125,60)	20,94 (209,40)	34,88 (348,80)
200	1,36 (13,60)	3,54 (35,40)	4,71 (47,10)	7,07 (70,70)	10,60 (106,00)	17,68 (176,80)	29,46 (294,60)
300	1,04 (10,40)	3,06 (30,60)	4,08 (40,80)	6,12 (61,20)	9,18 (91,80)	15,31 (153,10)	25,50 (255,00)
375	0,76 (7,60)	2,88 (28,80)	3,84 (38,40)	5,76 (57,60)	8,64 (86,40)	14,40 (144,00)	24,00 (240,00)



Приложение Д

Справочные значения допустимых скоростей потоков для гильз защитных основных модификаций (при условии полного погружения в среду)

Таблица Д.1 — Допустимые скорости потоков для гильз защитных ЮНКЖ 015 из стали 12Х18Н10Т

Диаметр чехла, мм	Давление номинальное РN, МПа (кгс/см ²)	Температура, °С	Плотность среды, кг/м ³	Монтажная длина, L, мм									
				80-160	200	250	320	400	500	630-1000	1250-2000	2500	3150
				Допустимая скорость потока, м/с									
14	20,0 (200)	20 – 400	1000	6,8	5,2	4,2	3,2	2,4	1,9	0,9	0,4	—	—
			100	21	16	13	10	8	6,3	3,0	1,5	1	1
			10	68	49	42	32	24	19	9,0	4,0	4	3
		400 – 600	1000	3,9	2,9	2,3	1,9	1,4	1,1	0,5	0,2	—	—
			100	12,4	9,6	7,4	5,9	4,6	3,7	2,0	0,8	1	1
			10	39	29	23	19	14	11	5,0	3,0	3	2
		нерекомендуемый диапазон скоростей, м/с		28–53	17–32	11–20	5,5–12	3,5–7,5	2,2–4,7	0,5–1,2	0,13–0,29	—	—
16	20,0 (200)	20 – 400	1000	7,4	6	4,6	3,6	2,8	2,2	1,1	0,6	—	—
			100	24	19	15	11	9	7	3,5	1,8	1	1
			10	74	60	46	36	28	22	11	5,5	5	4
		400 – 600	1000	4,3	3,3	2,6	2	1,6	1,3	0,6	0,3	—	—
			100	13,6	10,5	8,4	6,5	5	4	2	1	1	1
			10	43	33	26	20	16	13	6	3	3	3
		нерекомендуемый диапазон скоростей, м/с		—	22-44	15-27	7-16	4,5–10	3–6,5	0,7–1,6	0,2–0,4	—	—
20	20,0 (200)	20 – 400	1000	9,8	7,4	6	4,6	3,5	2,8	1,4	0,7	1	—
			100	31	24	19	14	11	8,8	4,4	2,2	2	1
			10	98	74	60	45	35	28	14	6,6	6	4
		400 – 600	1000	5,6	4,3	3,4	2,6	2	1,6	0,8	0,4	—	—
			100	17	13,6	10,5	8	6,5	5	2,5	1,3	1	1
			10	56	43	34	26	20	15	7,8	4	4	3
		нерекомендуемый диапазон скоростей, м/с		—	39–73	24–45	14–26	9–16	5–10	1,1–2,4	0,3–0,6	—	—



Приложение Д - продолжение

Таблица Д.2 — Допустимые скорости потоков для гильз защитных ЮНКЖ 014 из стали 12Х18Н10Т

Диаметр чехла, мм	Давление номинальное РN, МПа (кгс/см ²)	Температура, °С	Плотность среды, кг/м ³	Монтажная длина, L, мм										
				120	160	200	250	320	400	500	630	800	1000	1250
				Допустимая скорость потока, м/с (нерекомендуемый диапазон скоростей, м/с)										
16	32,0 (320)	20 – 400	1000	11,8	8,5	6,6	5,2	4	3,1	2,5	1,9	1,5 (1,1-2)	1,2 (0,7-1,2)	0,9 (0,4-0,8)
			100	37,3	26,8	20,9	16,4 (13-25)	12,6 (8-15)	10 (5-10)	7,9 (3-6)	6,2 (2-4)	4,9 (1-2)	3,9 (0,7-1,4)	3,1 (0,5-0,9)
			10	117 (71-133)	84 (37-69)	66,3 (22-42)	52,1 (14-26)	40,1 (8-15)	31 (5-10)	25,1 (3-6)	19,8	15,7 (1-3)	12,3 (0,8-1,4)	9,8 (0,5-0,9)
		400 – 600	1000	8,8	6,3	4,9	3,9	3	2,3	1,8	1,4	1,1	0,9 (0,7-0,9)	0,7 (0,4-0,8)
			100	28	20	15,7	12,3	9,5 (7-14)	7,5 (5-9)	5,9 (3-6)	4,7 (2-4)	3,7 (1-2,3)	2,9 (0,7-1,4)	2,3 (0,5-0,9)
			10	88 (69-129)	64 (36-67)	49,8 (22-41)	39,1 (13-25)	30,1 (8-15)	23,8 (5-10)	18,9 (3-6)	14,8 (2-4)	11,8 (1-2,3)	9,2 (0,8-1,4)	7,4 (0,5-0,9)



Приложение Д - продолжение

Таблица Д.3 — Допустимые скорости потоков для гильз защитных ЮНКЖ 016 из стали 12Х18Н10Т

Монтажная резьба	Температура, °С	Плотность среды, кг/м ³	Монтажная длина, L, мм							
			120	160	200	250	320	400	500	630
			Допустимая скорость потока, м/с							
М27х2, G3/4, К3/4"	20 – 400	1000	25	18	14	11	8,4	6.6	5,2	4
		100	80	57	44	34	26	20	16	13
		10	140	140	140	110	84	66	52	41
	400 – 600	1000	19	13	10	8	6	4,5	3,5	3,1
		100	60	43	33	26	20	15	12,5	9,8
		10	140	130	105	82	63	49	39	31
М33х2, G1, К1"	20 – 400	1000	41	28	21	16	12	9	7	6
		100	130	90	68	52	39	31	24	19
		10	140	140	140	140	126	98	77	60
	400 – 600	1000	31	21	16	12	9	7	5	4
		100	99	67	51	39	30	23	18	14
		10	140	140	140	125	94	74	58	45



Приложение Д - продолжение

Таблица Д.4 — Допустимые скорости потоков для гильз защитных ЮНКЖ 017, ЮНКЖ 018

Температура, °С	Плотность среды, кг/м³	Погружная длина, U, мм					
		100	120	160	200	250	320
		Допустимая скорость потока, м/с					
материал — 12X18H10T							
20 – 400	1000	43,0	34,7	24,9	19,4	15,8	12,1
	100	135,9	109,7	78,8	61,2	50,1	38,3
	10	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	121,3
400 – 600	1000	32,3	26,1	18,7	14,6	11,9	9,1
	100	102,1	82,5	59,2	46,0	37,7	28,8
	10	140,0	140,0	140,0	140,0	119,2	91,1
материал — 12X1МФ							
20 – 400	1000	48,4	39,1	28,0	21,8	17,8	13,6
	100	140,0	123,6	88,7	69,0	56,5	43,2
	10	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	136,6
400 – 600	1000	26,8	21,6	15,5	12,1	9,8	7,5
	100	84,7	68,4	49,1	38,2	31,2	23,9
	10	140,0	140,0	140,0	120,7	98,9	75,6

Таблица Д.5 — Допустимые скорости потоков для гильз защитных ЮНКЖ 013 диаметром 20 мм из стали 12X18H10T

Темпера- тура, °С	Плотность среды, кг/м ³	Монтажная длина, L, мм								
		120	160	200	250	320	400	500	630	800
		Допустимая скорость потока, м/с								
20 – 400	1000	14	10	8	6	5	4	3	3	2
	100	45	33	26	21	16	13	10	8	6
	10	141	103	82	65	52	40	32	25	20
	нерекомендуе- мый диапазон скоростей, м/с	79-147	44-83	28-53	18-34	11-21	7-13	5-8	3-5	2-3
400 – 600	1000	11	8	6	5	4	3	2	2	2
	100	33	25	19	15	12	10	8	6	5
	10	106	78	61	49	38	30	24	19	15
	нерекомендуе- мый диапазон скоростей, м/с	77-142	43-80	28-51	18-33	11-20	7-13	4-8	3-5	2-3



Приложение Д - продолжение

Таблица Д.6 — Допустимые скорости потоков для гильз защитных ЮНКЖ 019 из стали 12Х18Н10Т

Диаметр чехла, D, мм	Толщина стенки чехла, мм	Температура, °C	Плотность среды, кг/м ³	Монтажная длина, L, мм							
				200	250	320	400	500	800- 1000	2500	3150
				Допустимая скорость потока, м/с							
16	2	20 – 400	1000	6	4,7	3,7	2,8	2,3	1,1	—	—
			100	19	15	11	9	7	3,5	1	1
			10	60	47	37	28	23	11	5	4
		400 – 600	1000	4,5	3,5	2,6	2,1	1,7	0,8	—	—
			100	14	11	8,4	6,6	5,2	2,6	1	1
			10	45	35	26	21	17	8	3	3
		нерекомендуемый диапазон скоростей, м/с		20–38	13–24	7–15	4,5–9,5	3–6	0,7–1,5	—	—
20	2,5	20 – 400	1000	7,7	6	4,5	3,5	2,9	1,4	1	—
			100	24	19	14	11	9	4,4	2	1
			10	75	60	45	35	29	14	6	4
		400 – 600	1000	5,6	4,4	3,3	2,6	2	1	—	—
			100	18	14	11	8,4	6,6	3	1	1
			10	56	44	33	26	20	10	4	3
		нерекомендуемый диапазон скоростей, м/с		32–59	20–38	12–23	7,5–15	4,5–10	1,1–2,4	—	—



Приложение Д - продолжение

Таблица Д.7 — Допустимые скорости потоков для гильз защитных ЮНКЖ 020 из стали 12Х18Н10Т

Диаметр чехла, D, мм	Температура, °С	Плотность среды, кг/м ³	Монтажная длина, L, мм									
			160	200	250	320	400	500	630	800	1000	1250
			Допустимая скорость потока, м/с									
23	20 – 400	1000	19	14	11	8	6	5	4	3,2	2,5	1,9
		100	62	47	36	27	21	16	13	10	7	6
		10	140	140	116	86	66	51	41	32	25	19
	400 – 600	1000	14	11	8	6	5	3,9	3	2,4	1,9	1,4
		100	47	35	27	20	15	12	9,9	7,6	6	4
		10	140	112	87	65	50	39	31	24	18	14
35	20 – 400	1000	32	23	18	13	10	8	6	5	4	3
		100	101	75	58	43	34	28	21	16	13	10
		10	140	140	140	136	108	89	68	53	43	33
	400 – 600	1000	24	17	13	10	8	6	5	4	3	2
		100	76	56	43	32	25	21	16	12	10	7
		10	140	140	138	102	81	67	51	40	32	25

Таблица Д.8 — Допустимые скорости потоков для гильз защитных ЮНКЖ 024 из стали 12Х18Н10Т

Диаметр чехла, D, мм	Температура, °С	Плотность среды, кг/м ³	Монтажная длина, L, мм						
			160	200	250	320	400	500	630
			Допустимая скорость потока, м/с						
18	20 - 400	1000	10	8	6	4	3	3	2
		100	34	25	20	15	12	9	7
		10	100	80	60	45	35	30	20
	400 - 600	1000	8	6	4	3	2	2	1
		100	26	19	15	11	9	7	5
		10	80	60	45	35	25	20	15
20	20 - 400	1000	12	9	7	5	4	3	2
		100	39	30	23	17	13	10	8
		10	120	90	70	55	43	34	26
	400 - 600	1000	9	7	5	4	3	2	2
		100	29	22	17	13	10	8	6
		10	90	70	55	41	32	25	20



Приложение Е

Таблица соответствия основных модификаций гильз защитных

Модификации гильз защитных выпущенных до 04.03.2013 по ТУ 4211-011-10854341-04	Модификации гильз защитных выпущенных по ТУ 4211-011-10854341-13
ЮНКЖ 015.20.2-G1/2.Н-C ₁₀ -14-L	ЮНКЖ 015-20.В.200-G1/2.Н-C ₁₀ -14-L
ЮНКЖ 015.G1/2.3-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 015-G1/2.С.200-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 015.20.2-C ₁₀ -14-L	ЮНКЖ 015-20.В.250-C ₁₀ -14-L
ЮНКЖ 015.20-Н-C ₁₀ -14-L	ЮНКЖ 015-20.А.250-Н-C ₁₀ -14-L
ЮНКЖ 015.20-Н-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 015-20.А.250-Н-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 015.20-C ₁₀ -14-L	ЮНКЖ 015-20.А.250-C ₁₀ -14-L
ЮНКЖ 015.20-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 015-20.А.250-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 015.20-C ₁₃ -14-L	ЮНКЖ 015-20.А.250-C ₁₃ -14-L
ЮНКЖ 015.20-C ₁₃ -16-L	ЮНКЖ 015-20.А.250-C ₁₃ -16-L
ЮНКЖ 015.27-G1/2-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 015-27.А.250-G1/2-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 015.27-G1/2-C ₁₃ -20-L	ЮНКЖ 015-27.А.250-G1/2-C ₁₃ -20-L
ЮНКЖ 015.27-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 015-27.А.250-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 015.27-C ₁₀ -20-L	ЮНКЖ 015-27.А.250-C ₁₀ -20-L
ЮНКЖ 015.33-C ₁₀ -20-L	ЮНКЖ 015-33.А.250-C ₁₀ -20-L
ЮНКЖ 015.G1/2-C ₁₀ -14-L	ЮНКЖ 015-G1/2.А.250-C ₁₀ -14-L
ЮНКЖ 015.K1/2-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 015-K1/2.А.250-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 016.27-C ₁₀ -L	ЮНКЖ 016-27.А.500-C ₁₀ -L
ЮНКЖ 016.33.2-G1/2.Н-C ₁₀ -L	ЮНКЖ 016-33.В.500-G1/2.Н-C ₁₀ -L
ЮНКЖ 016.20-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 014-20.А.500-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 016.20-C ₁₃ -16-L	ЮНКЖ 014-20.А.500-C ₁₃ -16-L
ЮНКЖ 016.27-G1/2-C ₁₀ -L	ЮНКЖ 016-27.А.500-G1/2-C ₁₀ -L
ЮНКЖ 016.27-C ₁₀ -L	ЮНКЖ 016-27.А.500-C ₁₀ -L
ЮНКЖ 016.27-C ₁₀ -20-L	ЮНКЖ 014-27.А.500-C ₁₀ -20-L
ЮНКЖ 016.33-G1/2-C ₁₀ -L	ЮНКЖ 016-33.А.500-G1/2-C ₁₀ -L
ЮНКЖ 016.33-K1/2-C ₁₀ -L	ЮНКЖ 016-33.А.500-K1/2-C ₁₀ -L
ЮНКЖ 016.33-Н-C ₁₀ -L	ЮНКЖ 016-33.А.500-Н-C ₁₀ -L
ЮНКЖ 016.33-C ₁₀ -L	ЮНКЖ 016-33.А.500-C ₁₀ -L
ЮНКЖ 016.G3/4-C ₁₀ -L	ЮНКЖ 016-G3/4.А.500-C ₁₀ -L
ЮНКЖ 016.K1/2-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 014-K1/2.А.500-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 016.K1-C ₁₀ -L	ЮНКЖ 016-K1.А.500-C ₁₀ -L
ЮНКЖ 017-C ₁₀ -35-L/л	ЮНКЖ 017-55.А.800-C ₁₀ -35-L
ЮНКЖ 018-С _{МФ} -35-L/л	ЮНКЖ 018-55.А.800-С _{МФ} -35-L
ЮНКЖ 019.01-2,5-50-C ₁₀ -20-L	ЮНКЖ 019-01.50.25-C ₁₀ -20-L
ЮНКЖ 019.02-Н-1,6-40-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 019-02.40.16-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 019.01-1,0-50-C ₁₃ -20-L	ЮНКЖ 019-01.50.10-C ₁₃ -20



Приложение Е – продолжение

Модификации гильз защитных выпущенных до 04.03.2013 по ТУ 4211-011-10854341-04	Модификации гильз защитных выпущенных по ТУ 4211-011-10854341-13
ЮНКЖ 019.01-1,6-40-C ₁₃ -20-L	ЮНКЖ 019-01.40.16-C ₁₃ -20
ЮНКЖ 019.01-1,6-50-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 019-01.50.16-C ₁₀ -16
ЮНКЖ 019.02.M27x2-1,6-50-C ₁₀ -20-L	ЮНКЖ 019-02.50.16-M27x2-C ₁₀ -20-L
ЮНКЖ 019.02-1,6-25-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 019-02.25.16-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 019.02-1,6-50-C ₁₀ -20-L	ЮНКЖ 019-02.50.16-C ₁₀ -20-L
ЮНКЖ 019.02-2,5-25-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 019-02.25.25-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 019.02-2,5-50-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 019-02.50.25-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 019.02-4,0-25-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 019-02.25.40-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 019.02-4,0-50-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 019-02.50.40-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 019.02-4,0-50-C ₁₃ -20-L	ЮНКЖ 019-02.50.40-C ₁₃ -20-L
ЮНКЖ 019.07-16-25-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 019-07.25.160-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 019.07-16-40-C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 019-07.40.160-C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 019.07-Н-10-50-C ₁₀ -20-L	ЮНКЖ 019-07.50.100-Н-C ₁₀ -20-L
ЮНКЖ 020.RF-G1/2-300#-2-C ₁₀ -23-L	ЮНКЖ 020-RF.2.300#- G1/2-C ₁₀ -23-L
ЮНКЖ 020.07-6,3-50-C ₁₀ -35-L	ЮНКЖ 020-07.50.63-C ₁₀ -35-L
ЮНКЖ 020.01-1,6-50-C ₁₀ -35-L	ЮНКЖ 020-01.50.16-C ₁₀ -35-L
ЮНКЖ 020.02-1,6-50-C ₁₃ -35-L	ЮНКЖ 020-02.50.16-C ₁₃ -35-L
ЮНКЖ 020.02-2,5-50-C ₁₀ -35-L	ЮНКЖ 020-02.50.25-C ₁₀ -35-L
ЮНКЖ 020.02-4,0-50-C ₁₀ -23-L	ЮНКЖ 020-02.50.40-C ₁₀ -23-L
ЮНКЖ 020.02-4,0-50-C ₁₀ -35-L	ЮНКЖ 020-02.50.40-C ₁₀ -35-L
ЮНКЖ 020.02-4,0-50-C ₁₃ -35-L	ЮНКЖ 020-02.50.40-C ₁₃ -35-L
ЮНКЖ 020.02-6,3-50-C ₁₀ -35-L	ЮНКЖ 020-02.50.63-C ₁₀ -35-L
ЮНКЖ 020.07-10-50-C ₁₀ -35-L	ЮНКЖ 020-07.50.100-C ₁₀ -35-L
ЮНКЖ 020.07-10-50-C ₁₃ -23-L	ЮНКЖ 020-07.50.100-C ₁₃ -23-L
ЮНКЖ 020.07-16-25-C ₁₀ -23-L	ЮНКЖ 020-07.25.160-C ₁₀ -23-L
ЮНКЖ 020.07-16-50-C ₁₀ -35-L	ЮНКЖ 020-07.50.160-C ₁₀ -35-L
ЮНКЖ 020.07-6,3-50-C ₁₀ -23-L	ЮНКЖ 020-07.50.63-C ₁₀ -23-L
ЮНКЖ 020.07-6,3-50-C ₁₀ -35-L	ЮНКЖ 020-07.50.63-C ₁₀ -35-L
ЮНКЖ 020.LF-600#-1.1/2-C ₁₀ -23-L	ЮНКЖ 020-LF.1.1/2. 600#-C ₁₀ -23-L
ЮНКЖ 020.LM-300#-2-C ₁₀ -35-L	ЮНКЖ 020-LM.2.300#-C ₁₀ -35-L
ЮНКЖ 020.RF-150#-1.1/2-C ₁₀ -23-L	ЮНКЖ 020-RF.1.1/2.150#-C ₁₀ -23-L
ЮНКЖ 020.RF-600#-1.1/2-C ₁₀ -23-L	ЮНКЖ 020-RF.1.1/2.600#-C ₁₀ -23-L
ЮНКЖ 020.RTJ-600#-1.1/2-C ₁₃ -23-L	ЮНКЖ 020-RTJ.1.1/2.600#-C ₁₃ -23-L
ЮНКЖ 020.E-4,0-50-C ₁₃ -35-L	ЮНКЖ 020-E.50.40-C ₁₃ -35-L
ЮНКЖ 021.20-Φ/C ₁₀ -16-L	ЮНКЖ 021-20.A.20-Φ/C ₁₀ -16-L
ЮНКЖ 022.27.2-K ₇₉₉ /C ₁₀ -20-L	ЮНКЖ 022-27.B.20-K ₇₉₉ /C ₁₀ -20-L
ЮНКЖ 023.27.2-Φ/C ₁₀ -18-L	ЮНКЖ 023-27.B.20-G1/2.Н-Φ/C ₁₀ -18-L



Приложение Ж

Разрешительные документы на гильзы защитные

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
	№ ЕАЭС RU C-RU.HO03.B.00302/24 Серия RU № 0455553
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Технонефтегаз». Место нахождения: 119991, Россия, город Москва, Ленинский проспект, дом 63/2, корпус 1, 4 этаж, комната 32. Адрес места осуществления деятельности: 117036, Россия, город Москва, Профсоюзная улица, дом 3, комнаты 714, 725. Регистрационный номер RA.RU.11HO03 от 27.04.2016. Номер телефона: (499) 135-81-12, (499) 137-11-02, (499) 137-58-10, Адрес электронной почты: ano-tng@yandex.ru	
ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ТЕСЕЙ». Место нахождения: 249034, Россия, Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, дом 144, офис 72 Адрес места осуществления деятельности: 249100, Калужская область, Россия, муниципальный район Жуковский, сельское поселение деревня Верховье, территория ПК ТЕСЕЙ, улица 2-ая площадка, земельный участок 1. ОГРН: 1024000946639 Номер телефона: +7 (484) 399 37 41, Адрес электронной почты: zakaz@tesey.com	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «ТЕСЕЙ». Место нахождения: 249034, Россия, Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, дом 144, офис 72 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249100, Калужская область, Россия, муниципальный район Жуковский, сельское поселение деревня Верховье, территория ПК ТЕСЕЙ, улица 2-ая площадка, земельный участок 1	
ПРОДУКЦИЯ Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа: Гильзы защитные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления тип ЮНКЖ Документ, по которому изготовлена продукция: ТУ 4211-011-10854341-13 «Гильзы защитные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Технические условия» Серийный выпуск	
КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8419 90 850 9	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 021-24 от 01.07.2024, Центр испытаний промышленного оборудования Общества с ограниченной ответственностью «Московский центр подтверждения соответствия», регистрационный номер RA.RU.21HC64 от 23.10.2019; акта анализа состояния производства от 20.06.2024, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Технонефтегаз», регистрационный номер RA.RU.11HO03 от 27.04.2016, эксперт Климова Светлана Анатольевна; документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям ТР ТС 032/2013 по Приложению – бланк № 1026996 Схема сертификации: 1с	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давление условные, пробные и рабочие. Ряды». Условия хранения - по ГОСТ 15150-69, раздел 10 в условиях 5. Назначенный срок хранения, назначенный срок службы в соответствии с эксплуатационной документацией. Сертификат соответствия серийно выпускаемой продукции распространяется на данную продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранного образца продукции – 31.05.2024.	
СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.07.2024 ПО 01.07.2029	
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации	Колесникова Людмила Петровна (Ф.И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))	Перепелкина Елена Геннадьевна (Ф.И.О.)

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ****ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.H003.B.00302/24

Серия **RU** № **1026996****Сведения по сертификату соответствия**

Документы, подтверждающие соответствие оборудования требованиям ТР ТС 032/2013:

1. Методика расчета прочности МРП ЮНЖ-13
2. Паспорт (Сертификат качества) № 1391-10-13292 от 31.05.2024
3. Руководство по эксплуатации (Инструкция по эксплуатации) РЭ 4211-011-10854341-2014
4. Обоснование безопасности ЮНЖ.405922.011-2024ОБ
5. Сборочный чертеж ЮНЖ 020-В.50.16-23 СБ
6. Сведения о проведенных испытаниях, протокол проверки соответствия:
- № 1391-10-13292 от 30.05.2024
7. Сертификаты качества изготовителей на материалы;
8. Документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя


Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Колесникова Людмила Петровна
(Ф.И.О.)Перепелкина Елена Геннадьевна
(Ф.И.О.)



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО «ВНИИС»)

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
<http://www.vniis.ru> E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-кк/318 от 19.03.14

Заместителю директора по НТР
Производственной компании
ООО «ТЕСЕЙ»
В.А. Каржавину
249034, Калужская обл., г. Обнинск,
пр. Ленина, д. 144, оф. 72
тел. (48439) 9 37 41

На № 151
от 07.03.2014 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: гильзы защитные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления (ТУ 4211-011-10854341-13), сообщаем следующее.

Указанная в справке продукция не подпадает под действие Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011г. № 823 (с изменениями), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Заведующий отделом института



Круглосуточный автоинформатор: (499) 253 00 78
телефоны для справок: (499) 253 03 68, 253 03 79
факсы: (499) 253 00 85, 253 68 55



Всероссийский научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт нефтяного машиностроения
ОАО "ВНИИНЕФТЕМАШ"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ ЭПБ 00220302/33-209-2013**

на гильзы защитные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления согласно ТУ 4211-011-10854341-13
«Гильзы защитные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Технические условия»

Тип технических устройств
Гильзы защитные для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления

Технический директор
ОАО "ВНИИНЕФТЕМАШ"



В.Л. Головачев

2013г.

Москва 2013 г.



**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ
В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, рассмотрев заявление **ООО "Производственная компания "ТЕСЕЙ"** № 0038 от 10.02.2014 о внесении сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, уведомляет о внесении в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору "12" февраля 2014 г. заключения экспертизы промышленной безопасности, подготовленного **ОАО "ВНИИНЕФТЕМАШ"** на *гильзы защитные для термозлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления согласно ТУ 4211-011-10854341-13 «Гильзы защитные для термозлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления. Технические условия»*, с присвоением обозначения № **09-ТУ-00521-2014**.

Заместитель руководителя
Управления

М.П.



Д.Э. Харитонов